

Stargard, dnia 26.09.2023 r.

### **Otrzymują wg rozdzielnika**

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

#### **„Modernizacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie”**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00390883 z dnia 11 września 2023 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski (zachowano oryginalną pisownię).

#### **Pytanie 1.**

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

#### **Odpowiedź 1.**

Zamawiający wyjaśnia, że kwotę jaką dysponuje na realizację przedmiotowego zadania poda komunikatem publicznym bezpośrednio przed otwarciem ofert, po upływie terminu składania ofert.

#### **Pytanie 2.**

Dokumentacja przetargowa nie określa typu zamawianej nawierzchni PU. Jeśli Zamawiający nie określi typu zamawianej nawierzchni PU to wykonawcy wybiorą najtańszy wariant nawierzchni PU (typu NATRYSK) o możliwie najmniejszej grubości.

Rekomendujemy zamówienie nawierzchni dedykowanej na boiska wielofunkcyjne tj. nawierzchni PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm) posiadającej dokumenty:

- Atest PZH
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014-02
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

- Badania WWA
- Badania migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019
- Aktualny Certyfikat FIBA 3x3
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB lub równoważne. Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnię typu NATRYSK należy wykonać zgodnie z technologią, tj. złożoną z 2 warstw – elastycznej (rozumianej jako mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego) o gr. ok. 13 mm i użytkowej (jako systemu poliuretanowego zmieszanego z granulatem EPDM) o gr. ok. 2 mm. Zamawiający będzie wymagał wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej.

**Pytanie 3.**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga użycia granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

**Pytanie 4.**

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU boiska ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający informuje, że nawierzchnia ma być wykonana w kolorze czerwonym.

**Pytanie 5.**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Odpowiedź 5.**

Zamawiający informuje, że żadne kolizje nie występują.

**Pytanie 6.**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź 6.**

Zamawiający informuje, że dojazd jest zapewniony.

**Pytanie 7.**

Czy utylizacja całej zdemontowanej nawierzchni PU wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź 7.**

Zamawiający wymaga utylizacji zdemontowanej nawierzchni w ramach przedmiotu zamówienia.

**Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.**