



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 23.04.2025
EZ/45/2025/335

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: **Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – 3 Pakiety.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), **udziela odpowiedzi** na pytania:

Pytanie 1

W celu upewnienia, w lokalizacji Garbary 15, zakup i wymiana filtrów nastąpi 4 razy w roku? czyli łącznie w czasie trwania umowy 12 razy?

Odpowiedź: Wymiana filtrów w urządzeniach wentylacyjnych - 4 razy w ciągu roku (2 razy w trakcie wykonywania przeglądów urządzeń oraz 2 razy poza przeglądami).

Wymiana filtrów absolutnych - 2 razy w ciągu roku (w trakcie wykonywania przeglądów urządzeń i wymiany filtrów w urządzeniach).

Przeglądy urządzeń w cyklach wiosna / jesień.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

mgr inż. Szymon Matuszewski

starszy inspektor ds. technicznych