

Lipusz, dnia 05.04.2023 r.

RG.271.8.2022.GL

dot.: Postępowanie RG.271.8.2022 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 11710) Ustawy PZP, tj. przesunięcie zakreślonego terminu z dnia **11.04.2023 r , na dzień 14.04.2023 r.**

Wykonawca pragnie wskazać, iż termin jaki został wskazany przez Zamawiającego na złożenie ofert (tj. 11.04.2023 r zaraz po świętach) , jest terminem , który wchodzi w okres Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych , co nie pozwala wykonawcy na uzyskanie rzetelnych, terminowych ofert od dostawców, producentów, podwykonawców, ponieważ trwa przerwa świąteczna związana z urlopami .

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż dla tak znaczącego zakresowo i poważnego zadania inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły się liczne wątpliwości podlegające wyjaśnieniu Zamawiającego, . Wskazuję, iż Zamawiający winien zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 PZP wyjaśniać zgłoszone w terminie wątpliwości Wykonawców niezwłocznie, przed planowanym terminem składania ofert, co w kontekście rozmiarów zamówienia objętego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu, priorytetowego charakteru i dofinansowania ze środków UE, a więc woli wyboru przez Zamawiającego oferty kompleksowej ale i wypełniającej założenia budżetowe, winno skłonić Zamawiającego do zapewnienia Wykonawcom realnej możliwości uwzględnienia w ramach ofert wszystkich okoliczności mających na nie wpływ.

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego.

Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaką jest zasada uczciwej konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy.

Ad.1.

Zgodnie z modyfikacją treści SWZ:

Termin składania ofert: 20.04.2023 r. do godziny 11.00

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z prośbą w świetle powyższego, również o umożliwienie odbycia wizji po dniu 11.04.2023r.

Ad.2.

Zgodnie z modyfikacją treści SWZ:

Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach, od 27.03 do 30.03.2023, od 03.04 do 06.04.2023 oraz od 11.04 do 13.04.2023 w godzinach od 9.00 do 15.00.

W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem

zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: ug@lipusz.pl lub m.klasa@lipusz.pl, tel. 603106928

Pytanie 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji §14 ust. 13 Umowy, tj.: „W przypadku awarii w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przystąpić do usunięcia awarii w terminie 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego **lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym a technicznie możliwym do wykonania**. Wykonawca awarię ujawnioną w okresie gwarancji usunie maksymalnie w okresie do 72 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego **lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym a technicznie możliwym do wykonania.**”

Ad.3.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji §14 ust. 13 Umowy,

Pytanie 1.

Zgodnie z SWZ XVII pkt. 3. a Część II zamówienia - Przedmiotu zamówienia opcjonalnego nr 4, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy aby na pewno Przedmiotu zamówienia opcjonalnego nr 4- Dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym jest przedmiotem dotyczącym oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę ilość pomp wykazanych przez zamawiającego.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Ad.1.

Zamawiający potwierdza iż zgodnie SWZ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3. a, przedmiotem zamówienia opcjonalnego nr 4 jest dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym:

Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt.

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt.

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1szt.

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt.

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt.

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt.

Typ IF1 400/80T 3,0 kW – 3 szt.

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt.

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt

Pytanie 1.

Wykonawca prosi o weryfikację pompy Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt. Według dostawców nie istnieje taki model, jest model IF1 400/80 T.
Prosimy o potwierdzenie modelu pompy.

Ad.1.

Zgodnie z modyfikacją SWZ należy dostarczyć :
IF1 400/80 T,

Pytanie 1.

Dzień dobry, Proszę o uzupełnienie brakujących załączników: części rysunkowej, decyzji, uzgodnień do operatu, projekt robót geologicznych itp. dla likwidacji studni w Lipuskiej Hucie oraz likwidacji studni w msc. Tuskowy .

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnił SWZ o brakujące załączniki