

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0036

Data: 01.06.2022

Zlecniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Data pobrania próbki: 01.06.2022

Średnica odwiertu: 225

km próbki: 29+900

Badany parametr	Wyniki pomiarów
	próbka nr.9
Grubość warstw bitumicznych, cm	13,0
grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm	13,0cm warstwy bitumicznej+ 3 cm zdegradowanej masy bitumicznej+20 cm kruszywo z brukiem

#### Uwagi

**Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 13,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 3cm zdegradowanej nawierzchni+ 20,0 cm kruszywa z brukiem**



#### DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:  
D. Bobrowski 01.06.2022

Badanie sprawdził / data:  
Tomasz Bobrowski 01.06.2022