



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000993/20

Nr dokumentu: DZ/056/2020

Wasz Znak:

Data: 10.02.2020r

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice- 8 zadań.

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Zgodnie z wytycznymi UDT wymaga się zastosowania podwójnych termostatów zabezpieczających instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Proszę o informację, czy należy dostosować się do warunków UDT i zaprojektować siłowniki z awaryjnym zamknięciem i podwójne termostaty dla wszystkich instalacji, czy zaprojektować według „Warunków technicznych instalacji AKPiA”. Niezastosowanie się do wytycznych UDT może skutkować brakiem dopuszczenia węzłów do użytku.

Odpowiedź: Proszę zaprojektować według Warunków technicznych AKPiA. Jeden termostat na jedną instalację cwu.

2. Proszę o informację ile dodatkowych regulatorów różnicy ciśnienia Honeywell należy zastosować. Czy mają to być 2 regulatory dla dwóch zakresów węzłów, czy 8 regulatorów dla każdego zadania osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z Warunkami Zamówienia należy dodatkowo skalkulować dostawę po jednej sztuce dla każdego zakresu zadania zaworów uzupełniania instalacji – regulator ciśnienia Honeywell typu D06F... z manometrem. Zakresy zadań są dwa więc powinny być 2 dodatkowe regulatory ciśnienia.

PREZES
D
PEC
Rudolf Widziński

Dariusz Chabiński tel. kont. 32/335 0 108
Renate Ugamowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,

