



PEWIK GDYNIA

postępowanie nr ZP/15/FENIKS/2025

Nasz znak:
ZU-0076/028526/2025

Data:
04.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Rumia" wraz z przebudową ujęć wód i infrastruktury towarzyszącej**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w przetargu, określonych w punkcie 11.1.4.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej proponowany fragment SWZ ze zmianami:

*„11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich **510** lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należy wykonać **2 roboty budowlane** - polegające na **budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody z instalacjami, o wydajności co najmniej 250 m³/h** - każda robota budowlana,*

Wyjaśnienie

Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie warunku dotyczącego **zdolności technicznej lub zawodowej** opisanego w SWZ w Części I IDW w pkt. 11.1.4.1. jeżeli: „wykaże, że w okresie ostatnich **10 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należy wykonać **2 roboty budowlane** - polegające na **budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody z instalacjami, o wydajności co najmniej 250 m³/h** - każda robota budowlana”,

Pytanie 2.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w przetargu, określonych w punkcie 11.1.4.2.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej proponowany fragment SWZ ze zmianami:

*11.1.4.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
11.1.4.2.1. osobę, która będzie pełnić funkcję **Kierownika Budowy**, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej **lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych** bez ograniczeń.*

Kierownik Budowy powinien wykazać się doświadczeniem przy realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na **budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody z instalacjami, o wydajności co najmniej 250 m³/h,**

Wyjaśnienie

Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie warunku dotyczącego **zdolności technicznej lub zawodowej** opisanego w SWZ w Części I IDW w pkt. 11.1.4.2. jeżeli skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:

11.1.4.2.1. „osobę, która będzie pełnić funkcję **Kierownika Budowy**, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Kierownik Budowy powinien wykazać się doświadczeniem przy realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na **budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody z instalacjami, o wydajności co najmniej 250 m³/h,**

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie czy udostępniony przez Państwa przedmiar, który należy załączyć do oferty można modyfikować w zakresie ilości? Czy mają Państwo wymagania w zakresie modyfikacji udostępnionej tabeli? Np. czy pozycje dodatkowe, dopisywane przez Wykonawcę mają się znaleźć na końcu każdego działu oznaczone jakimś konkretnym kolorem?

Wyjaśnienie

Wykonawca nie modyfikuje udostępnionego przedmiaru, który jest Załącznikiem Nr 3 do SWZ w żadnym zakresie. Załączony przedmiar należy wypełnić, podpisać i załączyć do oferty.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 13.11. „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ”, w terminie określonym w pkt. 13.12.

Pytanie 4.

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Wyjaśnienie

Wizja lokalna z udziałem przedstawiciela Zamawiającego odbędzie się **10.06.2025 r. o godz. 12:00 . Miejsce spotkania – Stacja Uzdatniania Wody w Rumi**, ulica Spacerowa - boczna od ul. Dębogórskiej (skręt w prawo za KUMMER - Wytwórnią Wędlin).

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz