

Jarosław, dnia 30 stycznia 2024 r.

UG.271.2.2024

Zamawiający
Gmina Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław

Do
wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej 111515R w m. Sobiecin i Koniaczów G111515R km 0+009,8 - 0+573,8 i 0+894,3 - 1+479,0”.

PYTANIA wraz z ODPOWIEDZIAMI

Pytanie nr 1.

W specyfikacji warunków zamówienia inwestor w pkt. 12.2 informuje, że zakres prac został określony w załączniku nr. 8 do specyfikacji, która przewiduje w branży teletechnicznej montaż 32kpl. studni kablowych oraz budowa kanału technologicznego 1787m.

Przedmiar obejmuje montaż 20 szt. studni kablowych oraz budowa kanału technologicznego 1160m. Proszę o korektę ilości przedmairowych.

Odpowiedź

Zakres robót obejmuje ilość robót określonych w przedmiarze robót, który jest przeliczony dla zakresu robót drogi DG111515R od km 0+009,8 do 0+573,8 i od 0+894,3 do 1+479. Dokumentacja pierwotna obejmowała dodatkowy odcinek drogi DG111516R od km 0+014,3 do km 0+636,3, który nie wchodzi w przedmiotowy zakres robót objęty przetargiem.

Pytanie nr 2.

W przedmiarze robót branży teletechnicznej w pozycji nr. 17 t. j.: TPSA 39/301/11 „Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociągu ” przewidziano „układanie dodatkowej folii ostrzegawczej” przedstawiona pozycja przewiduje 1548r-g/ 1 km co jest nie adekwatne do wykonanego nakładu pracy i znacząco podnosi wartość kosztorysu przy minimalnej stawce r-g.

Odpowiedź

W przedmiarze robót dotyczącego budowy kanału technologicznego, pozycja 17 dotyczy się tylko układania dodatkowej folii ostrzegawczej i zakres roboczogodzin należy obliczyć według kalkulacji własnej, oraz specyfikacji D-01.03.04 PRZEBUDOWA DOZIEMNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLOWYCH - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO.