



# Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017  
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 23 maja 2023 r.

**BRG. 271.30.2023**

**ID postępowania - 764552**

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzieleniu zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

## **Pytanie nr 1**

**Prosimy o określenie czy odbudowanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z asfaltu mają być przeprowadzone po całej szerokości drogi/parkingu czy tylko po szerokości wykopu.**

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż odbudowanie nawierzchni z kostki brukowej oraz z asfaltu ma być prowadzone zgodnie z częścią opisową pkt. 7.7. „Odbudowa nawierzchni. Należy odtworzyć nawierzchnie łącznie z podbudową rozebraną przy pracach związanych z budową inwestycji. Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.”

## **Pytanie nr 2**

**Prosimy o podanie szerokości jezdni do odtworzenia oraz sprecyzowanie wartości jezdni asfaltowej, nawierzchni z kostki oraz chodników z kostki betonowej w m3.**

### Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż szerokość jezdni do odtworzenia stanowi szerokość prowadzonego wykopu. Wartości nawierzchni z kostki oraz chodników z kostki betonowej podane są w m<sup>2</sup>-wg obowiązujących standardów. Wykonawca w razie potrzeby może dokonać przeliczeń w odpowiadającej jednostce miary.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 10.00,

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2023 r. o godzinie 10.30”

Rozdział XIII „Termin związania ofert” pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26 czerwca 2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”