

Charakterystyka techniczna ogrodzenia:

1. zasadnicza wysokość ogrodzenia (bez wysięgników) 2 m,
2. słupki ogrodzeniowe stalowe o profilu zamkniętym o wym.60mmx40mmx3mm. Rozstaw słupków 2,5 m. długość słupka 3,0m, W miejscu zmiany trasy ogrodzenia, oraz co 10-ty słupek i przy słupkach końcowych odkosy zapewniające stabilność ogrodzenia.
3. nad ogrodzeniem zasadniczym oraz bramami i furtkami, profili zamkniętych lub teowników o minimalnych wymiarach 30x30x3 wysięgniki do mocowania drutu ostrzowego długości zapewniającej wysokość ogrodzenia min 2,4 m skierowane pod kątem 45°.
4. panelu ogrodzeniowy z prętów zgrzewanych lub spawanych gr. min 5 mm, ilość przetłoczeń 4 (4W). Oczko kratownicy nie większe niż 50 mm (szerokość) i 200 mm (wysokość). W komplecie na panel minimum osiem mocowań segmentów panelowych ze słupkami.
5. Dolna krawędź ogrodzenia powinna mieć możliwość zamocowana bezpośrednio do podłoża stałego (podmurówki) w odległości nie większej niż 50 mm.
6. brama dwuskrzydłowa – szerokość bramy 5 m, wysokość 2m, furtka rozwierana szerokość 1m wysokość 2m, słupki bramy i furtki stalowe z profilu zamkniętego 120 x 120 x 6 mm, obramowanie bram i furtek z profilu zamkniętego 60 x 40 x 3 mm, wypełnione profilem zamkniętym 20x20x3mm, w odstępach nie większych niż 50 mm w poziomie - brama zamykana na kłódkę klasy „C”. furtka na zamek z wkładką klasy „C”, Odstęp bram i furtek do podłoża nie większy niż 5cm.
7. cokół prefabrykowany wysokości min. 30 cm, posadowiony na ławie betonowej C8/10 grubości 20 cm.
8. ogrodzenie posadowione na działce w kształcie kwadratu,

Wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie lub pokrycie poliestrem.