

Bojanowo, dnia 27 maj 2025 r.

Zamawiający:

Gmina Bojanowo

Ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	Postępowania pn. „Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Bojanowie”
Numer referencyjny	IR.271.8.2025

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

1. Czy okno w pomieszczeniu technicznym z rozdzielaczami c.o. zostaje zachowane, czy przewiduje się jego wymianę? Jeśli tak – na jakiej klasy?

Odpowiedź 1

Okno w pomieszczeniu technicznym nie jest przewidziane do wymiany.

Pytanie 2

Czy istniejąca studnia kanalizacyjna w kotłowni pozostaje bez zmian, czy planowana jest jej wymiana? Jeśli wymiana – jaki typ i klasa studni są przewidziane?

Odpowiedź 2

Studnia kanalizacyjna nie była przewidziana do wymiany.

Pytanie 3

Czy nowa instalacja elektryczna w kotłowni ma być wykonana z wykorzystaniem istniejącego zasilania w tym pomieszczeniu, czy przewiduje się jej podłączenie bezpośrednio do rozdzielni głównej?

Odpowiedź 3

Odpowiedź na ww. pytanie znajduje się w Projekcie Technicznym branży elektrycznej:

3.1. Opis str. 7 pkt. 4.1 - "Kotłownia zasilana będzie z tablicy bezpiecznikowej znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu"

3.2. Rys. E-1 - obrazuje lokalizację:

- istniejącej rozdzielnicy przy tablicy licznikowej Tb z której projektuje się zasilanie kotłowni,
- projektowanej rozdzielnicy Rk z której zasilane będą obwody elektryczne kotłowni,
- projektowanej trasy kablowej zasilającej rozdzielnicę Rk.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ i nadaje im następujące brzmienie:

1. rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3.07.2025 r.

2. rozdz. XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 1:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo> do dnia 4.06.2025 r. do godz. 9:00.

3. rozdz. XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 4.06.2025 r. o godz. 9:05.

4. rozdz. XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ust. 2:

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 3.07.2025 r.

Podpisano:

Burmistrz Bojanowa

/-/ Paulina Wolsztyniak

