



Sieniawa, 28.07.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.2.23.2022

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
przetargowym**

*Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone w przetargu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku leśniczówki Pawłowa oraz Czerce”*

Nadleśnictwo Sieniawa informuję, iż w prowadzonym przetargu na: „Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku leśniczówki Pawłowa oraz Czerce” wpłynęły pytania o następującej treści:

Zapytanie z dnia 28.07.2022 r.:

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o zmianę materiałów zawartych w przedmiarze mianowicie o zamianę instalacji z rur miedzianych na rury pex Alu pex w instalacji wody ciepłej i zimnej oraz rur miedzianych w instalacji centralnego ogrzewania na rury STEEL.

**Odpowiedź nr 1:**

Nadleśnictwo Sieniawa zawiadamia, iż dopuszcza się zastosowanie zamiennie:

- w instalacji zimnej i ciepłej wody: zamianę rur miedzianych na rury wielowarstwowe pex Alu pex,
- w instalacji centralnego ogrzewania: zamianę rur miedzianych na rury stalowe zewnętrznie ocynkowane /połączenia zaciskowe/.

**Jednocześnie zawiadamia się, iż termin wpłaty wadium oraz składania Ofert zostaje wydłużony do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10:00.**

Dariusz Dyndał  
Zastępca

