



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 72 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 22 34
bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 19.12.2023 r.

nr postępowania: BZP.2712.8.2023.BG

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego
postępowania)

INFORMACJA NR 15 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: **„Przebudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu - Etapy IIc i IIId, obejmujące skrzydło Wschodnie oraz część Północnego, fragment pomiędzy klatkami schodowymi K/1 i K/3”**

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

181) Pytanie nr 181

Proszę o doprecyzowanie w jakiej formie ma być wykonana izolacja termiczna kanałów wskazanych na rysunku oznaczonym jako IS09, kanały oznaczone jako N3 oraz W3 w prawej części rysunku za ścianą oddzielania pożarowego EI 60 za klapami przeciwpożarowymi – czy kanały mają być izolowane tylko wełną mineralną o grubości 50 mm czy mają być izolowane wełną mineralną o grubości 50 mm plus obudowa z blachy.

[Odpowiedź Zamawiającego](#)

Zamawiający informuje, że zgodnie z dodatkową informacją zawartą w **Informacji nr 13 dla Wykonawców** dodatkowym płaszczem ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć izolację z wełny mineralnej o grubości **10 cm**. Izolacje z wełny o grubości 5 cm mają być wykonane w typie lamella z ochronnym płaszczem aluminiowym.

182) Pytanie nr 182

Na rzucie II piętra pomiędzy pomieszczeniami 3/10 i 3/13 w osi D wrysowana jest ściana istniejąca z detalem architektonicznym do konserwacji wg rysunków szczegółowych, natomiast podczas wizji lokalnej okazało się, że ściana została wyburzona. Proszę o informację co należy wykonać w miejscu wyburzonej ściany. Czy Inwestor oczekuje odtworzenia ściany przez Wykonawcę, jeżeli tak prosimy o informację jak ma zostać wykończona ta ściana. Prosimy również o informację czy w innych pomieszczeniach występują podobne rozbieżności między stanem faktycznym a projektem, jeżeli tak prosimy o podanie.

[Odpowiedź Zamawiającego](#)

Zamawiający informuje, że istnieje ściana pomiędzy pomieszczeniami 3/10 a 3/13. Na dowód Zamawiający zamieszcza jej zdjęcie.



183) Pytanie nr 183

Prosimy o udostępnienie rzutów parteru, 1 piętra, 2 piętra z naniesionymi projektowanymi wyburzeniami ścian.

[Odpowiedź Zamawiającego](#)

Zamawiający informuje, że na rzutach poszczególnych kondygnacji graficznie zaznaczono elementy ścian, które będą wyburzane.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Pawliszyn