	Czujka ruchu
	Łącznik instalacyjny pojedynczy, IP20
	Łącznik instalacyjny świecznikowy, IP20
	Łącznik instalacyjny schodowy, IP20
	Łącznik instalacyjny krzyżowy, IP20
PW	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	Przycisk żaluzjowy, podtynkowy, ip20

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne			
Ozn.	Nazwa		
AW1	EATON - ROUNDTECH O 200 APL P/T		
AW2	EATON - ROUNDTECH E 200 APL P/T		
AW3	EATON - ROUNDTECH O 400 APL P/T		
AW4	EATON - ROUNDTECH E 400 APL P/T		
AW5	EATON - SAFELITE 250 APL		
AWZ	EATON - SAFELITE 250 APL + ZESTAW GRZEWCZY		
H1	EATON - ROUNDTECH O 400 APL P/T		
H2	EATON - ROUNDTECH O 400 APL N/T		
EW1	EATON - SAFELITE 250 APL JEDNOSTRONNA 20m		
EW2	EATON - SAFELITE 250 APL DWUSTRONNA 20m		
1	DN145C D217 1 xLED20S/840	2100 lm	21 W
2	RC132V G6 OC 1xLED43S/840 PSU	4300 lm	31 W
3	WT120C G2 LED40S840 PSU L600 X 1xLED	4000 lm	25 W

UWAGI:

1. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Należy zweryfikować poprawność oświetlenia urządzeń P.POŻ, ROP oraz punktów pierwszej pomocy.
3. Należy przewidzieć oprawy awaryjne typu H1/H2 nad każdy tego typu punkt.
4. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe.
5. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
6. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
7. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.
8. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w funkcję automatycznego testowania.
9. Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1h.
10. Oprawa EW2 realizuje jednoczesnie funkcje oprawy ewakuacyjnej oraz awaryjnej, jak przedstawiono na poniższym zdjęciu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTOWA
GRUPAYANGARCHITEKCI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Dąbowa 1/2, 83-300 Kwidzyn
www.grupayang.pl, e-mail:projekty@grupayang.pl
mobile:+48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1
OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24/1

TYTUŁ RYSUNKU RYSUNKU
PROJEKT OŚWIETLENIA RZUT PARTERU

SKALA:	NR RYSUNKU:
1:100	E–02

DATA
CZERWIEC 2024

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	mgr inż. Michał Grużlewski	PODPIS
	SPECJALNOŚĆ	Elektryczna	NR UPRAWNIEŃ
			POM/0201/POOE/11
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	Jakub Grużlewski	PODPIS
	SPECJALNOŚĆ	Elektryczna	NR UPRAWNIEŃ
			–
	IMIĘ I NAZWISKO	inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ	PODPIS
	SPECJALNOŚĆ	Elektryczna	NR UPRAWNIEŃ
			WBR-07/7139/IZ/2002