


RZUT DACHU



LEGENDA:

	Drut odgromowy Ø8
	Bednarka FeZn 30x4 - uziom fundamentowy
	Złącze krzyżowe 4-otworowe
	Złącze kontrolne
	Uziom
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu
	Przewód odprowadzający Ø8 prowadzony w elewacji w rurkach odgromowych grubościennych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA: GRUPAYANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "B" – GARAZOWO-GOSPODARCZY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU	
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E-04
DATA: CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Gruzlewski	PODPIS:
OPRACOWANIE: mgr inż. Jakub Gruzlewski	PODPIS:
SPRACZUJĄCY: inż. Stanisław Łaszkiewicz	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: POM/0201/P00E/11
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: -
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: WRR-DT/7131/2/2002