

Bydgoszcz, dnia 13.11.2023r.

K2300352133

WEO23E209985

Biuro Projektowe ARTU

Artur Tusznio

Ul. Koronowska 5/23

85-421 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji planowanej inwestycji na dz. nr 2/34 przy ulicy Kormoranów 84 na os. Osowa Góra.

W odpowiedzi na przesłane pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że nad dz. nr 2/34 przy ulicy Kormoranów 84 na os. Osowa Góra przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV.

W związku z powyższym przy projektowaniu nowego zagospodarowania terenu należy zachować wymagane normatywne odległości od przewodów energetycznych linii napowietrznych SN 15kV, (odległości dotyczą również rozbudowywanego, przebudowywanego, nadbudowywanego i dobudowywanego, budynku) które wynoszą odpowiednio (wg. Polskiej Normy PN-E-50341):

- skrzyżowania (odl. pionowe):
 - 5,1m – od części łatwodostępnej
 - 3,6m – od części trudnodostępnej (np. dachy o kącie > 15° - bez otworów okiennych)
- zbliżenia (odl. poziome):
 - 2,9m – od części łatwodostępnej
 - 1,9m – od części trudnodostępnej

Ww. odległości należy liczyć od skrajnego przewodu energetycznej linii napowietrznej.

Ponadto ze względów eksploatacyjnych:

- nie należy obsadzać terenu pod liniami drzewami i krzewami wysokopięnnymi;

- w przypadku występowania na działce słupów należy zapewnić dojazd (pas szerokości 6m) dla sprzętu ciężkiego (np.: dźwig, podnośnik) do celów eksploatacyjnych,
- w przypadku występowania na działce słupów, ogrodzenie działki pod linią napowietrzną SN należy wykonać w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji płotu,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w pobliżu słupów należy każdorazowo zabezpieczyć grunt wokół ww. urządzeń przed osunięciem.

Niezależnie od zastosowania odpowiednich obostrzeń przewidzianych Polską Normą PN-E-50341, należy zachować powyższe odległości.

Enea Operator nie planuje zmian związanych z przebiegającą linią napowietrzną.

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do RD Bydgoszcz o warunki przebudowy linii, kosztem i staraniem własnym, poza teren kolizji.

Z poważaniem



„Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.”

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a - ZM/MU/Kamil Ossowski (52) 3131856

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl