



Znak sprawy: IGK.271.17.2022

GMINA RYDZYNA

ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13

NIP 6972207200, REGON 411050735

Rydzyna, dnia 31.10.2022 r.

Odpowiedź na pytanie

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Al. Sułkowskiego w Rydzynie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie: z jakich rur ma być wykonany wodociąg? W całej dokumentacji mieszane są opisy i parametry rur PWC z PE. Proszę o podanie właściwych parametrów rur.

Odpowiedź:

1. Sieć wodociągowa - PCV PN10 SDR 17
2. Sieć kanalizacji sanitarnej - PCV SN-8 LITA
3. Kanał tłoczny - PE PN10