



--- proj. linia oświetlenia YAKY 4x35mm2

proj. latarnia oświetleniowa
słup stalowy ocynkowany 9,0m
wysięgnik 1,5m
oprawa LED 42,5W 4000K

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable układać w rurze ochronnej
- prace wykonywać ręcznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel układać
w rurze ochronnej



ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA - Podbrzezie Dolne

Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres bud.: 080404_5 Koźuchów 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/34, 1192/37
080404_4 Koźuchów 0001 Koźuchów dz. 459/64

Inwestor:
Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów

Poswiadczam za zgodność z oryginałem,
kopię mapy do celów projektowych.

Projektant: mgr inż. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17
w spec. el-en bez ograniczeń

Data:
12-2022

Skala:
1:500

Branża / nr rys.:
elektryczna / **E3**