



--- proj. linia oświetlenia YAKY 4x35mm2  
● proj. latarnia oświetleniowa  
słup stalowy ocynkowany 9,0m  
wysięgnik 1,5m  
oprawa LED 42,5W 4000K

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004  
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:  
- projektowane kable układać w rurze ochronnej  
- prace wykonywać ręcznie  
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kable układać  
w rurze ochronnej



ul. Topkowska 6 62-068 Rostarszewo tel. 695 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:  
**BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4kV**  
LINIA KABLOWA OŚWIELENIA - Podbrzezie Dolne

Tytuł rysunku:  
**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Adres bud.: 080404\_5 Kozuchów 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/34, 1192/37  
080404\_4 Kozuchów 0001 Kozuchów dz. 459/64

Inwestor:  
Gmina Kozuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchów

Poświadczam za zgodność z oryginałem,  
kopie mapy do celów projektowych.

Projektant:  
mgr inż. Dawid Furmaniak WKPi0192/POCE/17  
w spec. sk-en bez ograniczeń

Data:  
12-2022

Skala:  
1:500

Branża / nr rys.:  
elektryczna / **E2**