

K.R. S. Fifielski

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Bydgoszcz, dnia 21.09.2020r. 29. 09. 2020  
Bogdan Tyborski

WEO20E229628

URZĄD	K2000367796	BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA		
data wpływu	29 -09- 2020	
nr wpływu	.....	
ilość załączników	.....	

Urząd Miasta Bydgoszcz *P.P. Dronoła*  
Wydział Inwestycji Miasta  
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 Bydgoszcz  
KIEROWNIK REFERATU  
*Sebastian Fifielski*  
30. 09. 2020

**Dotyczy: projektu zagospodarowania działki nr 54/15 przy ul. Obrońców Tobruku w Bydgoszczy; WIM-II.7011.20.12.2020.PD.**

W odpowiedzi na przesłane pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, iż nad dz. nr 54/15 przy ul. Obrońców Tobruku w Bydgoszczy przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV. W związku z powyższym przy zagospodarowywaniu ww. działki należy zachować wymagane normatywne odległości od przewodów energetycznych linii napowietrznych SN 15kV, (odległości dotyczą również rozbudowywanego, przebudowywanego, nadbudowywanego i dobudowywanego, budynku) które wynoszą odpowiednio (wg. Polskiej Normy PN-E-50341):

- skrzyżowania (odl. pionowe):
  - 5,1m – od części łatwodostępnej
  - 3,6m – od części trudnodostępnej (np. dachy o kącie > 15° - bez otworów okiennych)
- zbliżenia (odl. poziome):
  - 2,9m – od części łatwodostępnej
  - 1,9m – od części trudnodostępnej

Ww. odległości należy liczyć od skrajnego przewodu energetycznej linii napowietrznej.

Ponadto ze względów eksploatacyjnych:

- nie należy obsadzać terenu pod liniami drzewami i krzewami wysokopięnnymi;
- w przypadku występowania na działce słupów należy zapewnić dojazd (pas szerokości 6m) dla sprzętu ciężkiego (np.: dźwig, podnośnik) do celów eksploatacyjnych,
- w przypadku występowania na działce słupów, ogrodzenie działki pod linią napowietrzną SN należy wykonać w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji płotu,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w pobliżu słupów należy każdorazowo zabezpieczyć grunt wokół ww. urządzeń przed osunięciem.

Niezależnie od zastosowania odpowiednich obostrzeń przewidzianych Polską Normą PN-E-50341, należy zachować powyższe odległości.

Należy również zaznaczyć, iż na terenie objętym opracowaniem mogą występować niezidentyfikowane kable, które w przypadku ujawnienia należy zgłosić do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz – Sekcji MU, celem ustalenia trybu dalszego postępowania.

W najbliższym czasie RD Bydgoszcz nie przewiduje likwidacji lub skablowania istniejącej linii napowietrznej.

„Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.”

Z poważaniem

**ENEa Operator Sp. z o.o.**  
**Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz**  
**Wz**  
*Paweł Michalski*  
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a - ZM/MU/Maciej Sise (52) 3131853