




## SCHEMAT KOTŁOWNI



## OZNACZENIA

- |   |   |
|---|---|
| 1. POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA O MOCY 16kW – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |  |
| 1. POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA O MOCY 16kW – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |   |
| 2. ZBIORNIK BUFOROWY 500L   |   |
| 3. PODGRZEWACZ WODY O POJEMNOŚCI 500L                             |   |
| 4. OBIEGI GRZEWcze DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH                      |   |
| 5. OBIEGI GRZEWcze DO OGRZEWANIA                                  |   |
| 6. MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA Z CZUJNIKIEM WILGOTNOŚĆ              |   |
| 7. MODUŁ MIESZANEGO OBIEGU GRZEWczego/CHŁODZENIA.                 |   |
| 8. URZĄDZENIE OBSŁUGOWE   |   |
| 9. ZAWÓR STERUJĄCY 3-DROGOWY                                      |   |
| 10. MODUŁ INSTALACYJNY POMPY CIEPŁA                               | 11. NACZYNIĘ PRZEPONOWE TT 18L  |
|   | 12. NACZYNIĘ PRZEPONOWE NG 60L  |
|   | A. LOKALIZACJA NA GENERATORZE CIEPŁA/ZIMNA  |
|   | B. LOKALIZACJA NA ŚCIANIE   |
|   | C. LOKALIZACJA W STACJI   |

Czujniki T0, T1, TW1 i MK2 podłącza się na module instalacyjnym pompy  
Czujniki TC1 i MC1 podłącza się na module mieszania obiegu grzewczego

<div><div><b>Biuro Obsługi Inwestycji</b> <b>Daniel Łukiańczyk</b></div></div>			
WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl			
INWESTOR: GMINA GARDEJA 82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27			
TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem części budynku na OSP Morawy dz. nr. 62/1, 62/7 Gmina Gardeja			
AUTORZĄ PROJEKTU:		NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk		POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Ireneusz Klak		POM/0223/PWOS/10	
SPRAWDZAJĄCY:		NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT KOTŁOWNI			
SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	10-11-2023	IS3