

Bytom, 04.06.2024 roku

Odpowiedź na pytania

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego w ramach realizacji zadania „Modernizacja systemów zabezpieczeń ppoż. i systemu antywłamaniowego w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 29.05.2024 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

1. „Prosimy o potwierdzenie, że projektowane złącze licznikowe zostało zaakceptowane przez TAURON, ponieważ naszym zdaniem nie spełnia ono wymagań/standardów TAURON (np. brak zabezpieczenia zalicznikowego).”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 jest następujące:

Zabezpieczenie zalicznikowe jest zaprojektowane na rysunku nr E-4.4 Złącze licznikowe. Rysunek montażowy (istotnie nie na wrysowanego zabezpieczenia za licznikowego na schemacie ideowym rys E-4.3; drobna pomyłka). Tauron nie uzgadnia układów pomiarowych na niskim napięciu.

2. “Pytanie do SWZ: 1. Jakie wymagania powinien spełniać kosztorys ofertowy? Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu w wersji uproszczonej?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 jest następujące:

Kosztorys ofertowy winien być zgodny z przedmiarem i sporządzony w wersji pełnej.

DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU
Iwona Mordak