

Poznań 26 stycznia 2022

Wyjaśnienia treści:

Witam, mam następujące pytania: - czy pomiar wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych wymagany jest również 2 razy w roku? - postępowanie zatytułowane jest: "Wykonanie usługi przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), serwis hydrantów ppoż, oddymiania klatek schodowych." - nie ma nic o oświetleniu awaryjnym natomiast w tabelce w specyfikacji jest wiersz informujący o ilości lamp (70) - rozumiem że w wycenie uwzględnić pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego? - czy system oddymiania podłączony jest pod SSP czy działa niezależnie na swoich centralkach? Czy ilość oddymianych klatek schodowych to 4 ? Pozdrawiam

Odp.

1. Pomiar wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych wymagany jest 2 razy w roku po uzgodnieniu daty wykonania usługi z logistyką WSPL.
2. Nie uwzględniać w wycenie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego.
3. 4 klatki schodowe są oddymiane.
4. System oddymiania podłączony jest pod centralę główną za pomocą indywidualnych centralek.