

Załącznik nr 1		
VIII. Budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) ul. Nadbystrzycka 38A		
1	Systemy klimatyzacji pomieszczeń pracowniczych - 25 szt. jednostek wewnętrznych (stara część), klimatyzator kanałowy DAIKIN. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
2	Układ wentylacji wywiewnej - wentylatory wyciągowe kanałowe: TD-350/125 (HS) - 4szt., TD-500/160 (LS) - 2szt., TD-800/200N - 1szt., SILENT 100 - 2szt.	
3	Układ wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną nawiewną podwieszaną VTS, VS-10-R-S/H/S-T (nagrzewnica wodna), wydatek powietrza 730 m3/h - 1szt.	
4	"Układ wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną VTS: - VS-21-R-SS/PHC/SS (chłodnica freonowa, agregat chłodniczy KAISAI KOX430-24HFN32X, nagrzewnica wodna), wydatek powietrza N/W 1500m3/h - 1kpl.	modernizacja 2023
5	"Układ wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną VTS: - VS-120-R-SS/PHC/SS (chłodnica freonowa, agregat chłodniczy CLINT MHA 101), wydatek powietrza N/W 12110m3/h - 1kpl.	
6	Układ wentylacji nawiewno - wywiewnej z centralą KLIMOR z agregatem chłodniczym glikolowym, do pomieszczeń auli 201, 301,	
7	Systemy klimatyzacji pomieszczeń sal - VRF Fujitsu (3 agregaty zewnętrzne: AJY126 LALH - 1szt., AJY 108 LALH - 2szt.), jednostki wewnętrzne - 29szt. W pom. 211,212,213,309,310,311,312,409,410,411,413,414 Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
8	Systemy klimatyzacji pomieszczeń pracowniczych (306, 308, 313/314, 315, 317) - 5 szt. jednostek zewnętrznych wraz z 5 szt. wewnętrznymi (stara część). Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
9	Układ klimatyzacji serwerowni. Jednostka zewnętrzna S12EQ UA3 oraz wewnętrzna ścienna - 1kpl. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
10	Systemy klimatyzacji pomieszczeń na najwyższej kondygnacji w pomieszczeniach nr 405, 406, 407, 408, 417 - 5szt. jednostek zewnętrznych, 5szt. jednostek wewnętrznych ściennych. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
11	System klimatyzacji VRV Auli 301 - agregat zewnętrznych (pompa ciepła) Daikin wraz z jednostkami wewnętrznymi kasetonowymi w ilości 9szt. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 8	
12	Systemy klimatyzacji pomieszczeń nr 15A i 15B (2kpl.) - wykaz zgodnie z Załącznikiem nr 2	
13	Systemy klimatyzacji auli 201 (1 jednostka zewnętrzna, 9 jednostek wewnętrznych) wykaz zgodnie z Załącznikiem nr 2	
14	Instalacja klimatyzacji typu split w pom. 416A w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki - 1 jednostka zewnętrzna i 1 jednostka wewnętrzna. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 2	
15	Wentylator wyciągowy ML PRO 160/600 HARMANN wraz z regulatorem SMT3 (0-1-2-3) obsługujący pom. 14 - wentylator zlokalizowany w pom. 13 - 1kpl.	
16	Instalacja klimatyzacji typu split w pom. 203 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki - 1 jednostka zewnętrzna i 1 jednostka wewnętrzna. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 2	
17	Instalacja klimatyzacji typu split w pom. 420A w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki - 1 jednostka zewnętrzna i 1 jednostka wewnętrzna. Wykaz urządzeń zawierających czynnik chłodniczy zgodnie z Załącznikiem nr 2	
18	Instalacja typu Split w pom. 419- Toshiba, 104,105 -Toshiba, portiernia-DAIKIN, Rozdzielnia główna NN -Toshiba: zgodnie z załącznikiem nr 2	dopisane z 2022
19	Wentylator wyciągowy w pom. 4, obsługuje pomieszczenia 2,6,8 katedra TWN	dopisane z 2022
20	Klimatyzator naścienny split w pom. 420B z jednostką zewnętrzną na dachu KAISAI	montaż 2023

LEGENDA:

Urządzenia będące na gwarancji