

Lublin, 03.02.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 215
lublin@psgaz.pl

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Lublinie**
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak: -

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.024Z.1.25

Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej
w związku z planowaną budową miejsc postojowych, Lublin ul. Bociania.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2025 r. w sprawie określenia warunków zabezpieczenia sieci gazowej i prowadzenia prac w strefie kontrolowanej gazociągu w związku z budową miejsc postojowych z kostki brukowej w Lublinie przy ul. Bocianie na wysokości budynków Nr 6 i Nr 8, działka Nr 28/2 (066301_1.0027.AR_2.28/2), PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję budowy miejsc postojowych w lokalizacji jw. – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest czynna sieć gazowa:
 - gazociąg niskiego ciśnienia stal DN150 (rok budowy 1985) – przejście poprzeczne.
3. Zwracamy uwagę by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
4. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
5. Nawierzchnia nad siecią gazową winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
6. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad siecią gazową w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
7. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu prowadzić ze szczególną ostrożnością. W bezpośredniej bliskości gazociągu prace prowadzić ręcznie pod bezwzględnym nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
8. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki


z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

9. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Lublinie, ul. Damentowa 15, 20-471 Lublin, e-mail: gazownia.lublin@psgaz.pl.
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zakład Gazowniczy w Lublinie wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
11. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągu należy uzgadniać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie jest ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa z planowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Pani Agnieszka Szpetmańska, nr tel. 81 44 52 215, adres e-mail: agnieszka.szpetmanska@psgaz.pl

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

Paweł Motyka



Pismo sporządziła: Agnieszka Szpetmańska

Do wiadomości:

- Gazownia w Lublinie w.e.
- ZMDZ a/a

Załączniki:

- Mapa z projektem zagospodarowania terenu – 1 szt.

KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Agnieszka Szpetmańska