

Sulmierzyce, 08.03.2024 r.

Znak sprawy: **ZP.271.2.2024**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś.**

#### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

I. W odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz dokonuje zmian SWZ

##### **Pytanie 1**

Prośba o wyjaśnienie jaka jest powierzchnia kolizji poszczególnych stanowisk archeologicznych z inwestycją

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zasięg stanowisk archeologicznych dla terenu obejmującego przedmiot zamówienia przedstawiony jest w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Sulmierzyce, który znajduje się pod linkiem <https://wypissulmierzyce.mapmaker.online/>

##### **Pytanie 2**

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zapis o konieczności nasadzeń kompensacyjnych –50 szt. lipy drobnolistnej i 50 szt. klonu zwyczajnego. Do kogo należy wypełnienie obowiązku? Kto poniesie koszty nasadzeń? Czy Inwestor planuje w późniejszym czasie wypełnienie obowiązku?

**Odpowiedź**

Koszt wykonania nasadzeń zastępczych pokrywa Wykonawca. Parametry nasadzanych drzew - obwód pnia 10-12cm na wysokości 1m. Każde drzewo opaliskowane (trzy paliki) i zabezpieczone przed koszeniem. Okres pielęgnacji - 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

##### **Pytanie 3**

W uzgodnieniu z PSG gazownia powołuje się na „wyjaśnienia projektanta o odpowiednim przykryciu sieci gazowej” Prosimy o udostępnienie wyjaśnień.

Odpowiedź

Korespondencja ( wyjaśnienia projektanta o odpowiednim przykryciu sieci gazowej), pomiędzy projektantem a PSG dotyczyła kwestii dodatkowego zabezpieczenia rurą osłonową sieci gazowej w obrębie prowadzonych prac. Po weryfikacji z geodetą, który potwierdził brak rury osłonowej na kolidującym odcinku a normatywne odległości pionowe zostały zachowane (gazociąg został głęboko wbudowany), PSG nie widziało potrzeby wydawania warunków technicznych do zabezpieczenia gazociągu, co skutkowało wydaniem uzgodnienia nr PSGLO.ZMDZ.764.230.2021.

##### **Pytanie 4**

Czy ze względu na przesunięcie wlotu w nowe miejsce, nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie istniejącego gazociągu rurą osłonową?

Odpowiedź

Zgodnie z uzgodnieniami z PSG nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia sieci gazowej.

### **Pytanie 5**

Projekt zakłada przesunięcie zatoki autobusowej, czy nowa lokalizacja jest uzgodniona z Zarządcą Drogi?

Odpowiedź

Zarząd Dróg Powiatowych uzgodnił projekt organizacji ruchu i nie wniósł uwag w kwestii zmiany lokalizacji przystanku.

### **Pytanie 6**

Czy zamawiający posiada Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogi powiatowej?

Odpowiedź

Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą Dokumentację Projektową oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja załączona przez Zamawiającego jest kompletna i obrazuje stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź

Zamawiający załączył do SWZ całą Dokumentację Projektową oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, itp., zgodnie z którymi należy zrealizować przedmiot zamówienia. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadkach określonych w §3 ust. 3 umowy.

**II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian SWZ poprzez zmianę treści SWZ w następujący sposób:**

Punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

**11.1.** Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **12.04.2024r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

**14.1.** Termin złożenia oferty **14.03.2024 r.; godzina 10:00**

Punkt 14.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

**14.2.** Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **14.03.2024 r. o godzinie 10:30.**

**W imieniu Zamawiającego**

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

ZASTĘPCA WÓJTA