



URZĄD GMINY STARE BABICE

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
BIURO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

e-mail: bzp@stare-babice.pl
[www: www.stare-babice.pl](http://www.stare-babice.pl)

tel.: +22 730-80-37

Stare Babice, dnia 6 lutego 2025 r.

BZP.271.9.2025

Dotyczy postępowania pn.: "Wykonanie oświetlenia ulic na terenie gminy Stare Babice w 2025 r."

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w dniu 6.02.2025 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść jak i odpowiedź na nie.

Pytanie nr 1:

Wnosimy o zastosowanie opraw wykonanych w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Instalacje zasilające obwody opraw drogowych należą do kategorii o zwiększonym prawdopodobieństwie przerwania ciągłości przewodów ochronnych PE (duże wahania temperatury, drgania i wibracje lub w miejscach trudno dostępnych dla ogłędzin). Prosimy o dopuszczenie albo wręcz zmianę tego wymagania na oprawy wykonane w II klasie ochronności przed porażeniem. Oprawy klasy II są zaprojektowane tak, aby zapewnić dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyższa klasa ochronności minimalizuje ryzyko wypadków i zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z oświetlenia ulicznego. Oprawy klasy II nie wymagają przewodu ochronnego. To ułatwia ich montaż i konserwację w przyszłości. Wiele krajów i organizacji wprowadziło przepisy, które promują stosowanie opraw klasy II. Dopuszczenie takich opraw jest zgodne z obowiązującymi normami i trendami w dziedzinie oświetlenia. Dlatego prosimy o zrezygnowanie z wymogu wykonania opraw w I klasie ochronności.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymagania dotyczącego zastosowania opraw w I klasie ochronności. Zaleca się zastosowanie opraw w II klasie ochronności.

.