



RA-01

Zbrojenie (L=21,50 m)  
1:20




Detail zakończenia  
słupów/rdzeni

1:50




Detail zbrojenia  
naroży wieńcy

1:50




Detail starterów  
słupów/rdzeni

1:50



W-0.1

Zbrojenie (L=215,65 m)  
1:20




- Uwaga:
- Strzemiona zagaścić dwukrotnie na długości zakładu.
  - Zbrojenie podłużne rdzenia niższej kondygnacji przegięć

WYKAZ ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr	Średnica	Liczba	Długość			Uwagi
pręta	[mm]	[szt.]	[mm]	8	12	
RA-01						
1	12	1	201500	-	201,50	-
2	8	235	860	202,10	-	-
W-0.1						
3	12	1	949000	-	949,00	Długość sumaryczna pręta
4	8	1080	780	842,40	-	-
Długość razem [m]				1044,50	1150,50	
Masa jednostkowa [kg/mb]				0,40	0,89	
Masa razem [kg]				417,80	1023,95	-
Masa ogólna [kg]						

WMIARY PRĘTÓW PODANO W OSIACH




BETON  
C20/25;  
OTULINA  
- 3,0cm

STAL A-IIIIN (B500SP)

MINIMALNA ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW

STAL	d<20	φ≥20	L≥
A-I	D=2,5d	D=2,5d	L=5d
A-III	D=6d	D=8d	L=10d



Uwaga:

- Wymiary osiowe podano w [mm], poziomy w [m].
- Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy, rdzenie, belki, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
- Rozpatrywać z pozostałymi schematami konstrukcyjnymi.
- Oparcie zbrojenia dolnego na podporze wynosi minimum 10ø.
- Pręty łączyć na zakład o długości minimum 40ø.

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. JAGIEŁŁY w ŚWIECIE
LOKALIZACJA:	ul. Jagiełły, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie

<b>JAGŁA architekt</b>	<b>Jagła Michał JAGŁA architekt</b> 86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl <a href="http://www.jagla-architekt.pl">www.jagla-architekt.pl</a>
------------------------	--

NAZWA RYSUNKU: <b>ROZBUDOWA RDZENIE I WIENCE ATTYKI SZALUNEK I ZBROJENIE</b>	SKALA: <b>1:20</b> <b>1:50</b>	BRODA: Konstrukcja
DATA: <b>01.2024</b>	NR ARKUSZA: <b>K-09</b>	

FUNKCJA: PROJEKTANT	AUTOR: mgr inż. Andrzej Czajkowski	NR UPRAWNIENI ABIT-07/7314/17/2001	SPECIALNOŚĆ Up. bud. do proj. bez ogł. w specj. konstr.-bud.	PODPIS
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------