



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 31.12.2024 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.15.2024**

FI.271.15.2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym podłogi sportowej na hali sportowej:

Prawo budowlane w Polsce wymaga aby m.in. nawierzchnie sportowe zamontowane w obiektach krytych posiadały deklarację na zgodność z normą PN EN 14904. Czy Zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia sportowa była przebadana na zgodność z normą PN EN 14904 i posiadała deklarację właściwości użytkowych na zgodność z tą normą?

ODPOWIEDŹ

Tak lub nowszą o ile się pojawiła. Tak, będzie konieczność posiadania deklaracji zgodnie z tą normą oraz zgodnie z projektem.

Wymagane dokumenty systemu nawierzchni (dot. jedynie Wykonawcy, który wygra w postępowaniu):

- Atest PZH
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dedykowane dla oferowanego systemu nawierzchni PU – nie akceptuje się badań na użyte lepiszcza PU
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne. Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Karta Techniczna z nazwą zadania potwierdzona przez producenta
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny Technicznej

PYTANIE 2:

Prawo budowlane w Polsce wymaga aby m.in. nawierzchnia sportowa posiadała trudnozapalność na poziomie minimum Cfls1 jeśli jest zamontowana w obiekcie zamkniętym. Czy Zamawiający będzie wymagał aby wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa posiadała trudnozapalność na poziomie Cfls1, a na potwierdzenie tego parametru raportu z badań potwierdzających ten parametr?

ODPOWIEDŹ

Tak, zgodnie z warunkami technicznymi nawierzchnie powinny być trudnozapalne zgodnie z załącznikiem 3 i pkt 1.2 od bfl-s1 do cfl-s2 i powinno być to potwierdzone raportem z badań (dot. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę).

PYTANIE 3:

W dokumentacji przetargowej zamieszczono uzgodnienia projektu budowlanego z Enea Operator oraz Orange Polska w zakresie usunięcia kolizji pomiędzy infrastrukturą w/w operatorów. Powyższe uzgodnienia straciły ważność 19.12.2024. Czy Zamawiający dokonał powtórnego wystąpienia o warunki z operatorami sieci telekomunikacyjnej i energetycznej? Brak ważnych uzgodnień spowoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zwróci się do Operatorów o przedłużenie ww. uzgodnień.