



Wałbrzych, dnia 3 marca 2022 roku

WOS.272.1.5.2022

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3381 D ul. Kolejowa w Głuszycy**

W związku z zapytaniem z dnia 02.03.2022 r. o następującej treści:

„1. W związku z rozbieżnymi zapisami w dokumentacji projektowej prosimy o wyjaśnienie czy warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC11S jak mówi SST czy mieszanki SMA8S jak wskazano na przekroju?

2. W ramach wymiany nawierzchni bitumicznej zaprojektowano warstwę wzmacniającą składającą się ze stalowej siatki oraz cienkiej warstwy bitumicznej w technologii slurry seal. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie, jako rozwiązania równoważnego, warstwy wzmacniającej z siatki o wysokich parametrach wytrzymałościowych (np. siatki szklano – węglowej). Zaproponowane przez Projektanta rozwiązanie w postaci cienkiej warstwy bitumicznej jest rozwiązaniem niestandardowym i wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i materiałów. Czy zaproponowana w dokumentacji technicznej technologia wzmocnienia konstrukcji poddyktowana jest jakimiś szczególnymi warunkami, w których przedmiotowa inwestycja będzie realizowana?

3. Zamawiający określa termin realizacji zadania na 180 dni, płatność za zadanie ma nastąpić w oparciu o jedną fakturę po zakończeniu robót, w terminie 30 dni od doręczenia faktury. Na podstawie tych zapisów to wykonawca musi sfinansować zadanie w 100 %. W związku z trudną i niestabilną sytuacją na rynku wnosimy o zmianę zasad fakturowania poprzez dopuszczenie płatności na podstawie faktur częściowych, co przełoży się na poprawę płynności finansowej wykonawcy.

4. W związku z §5 ust 6 projektu umowy wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni.

5. W związku z par 9 ust 2c i par 9 ust 2.2 wnosimy o wprowadzenie identycznej kary dla Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z winy każdego z nich. Wskazane zapisy naruszają równowagę pomiędzy stronami”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Należy przyjąć mieszankę SMA8S jak w przekroju

**Ad. 2**

Należy wykonać zgodnie z projektem

**Ad. 3**

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie

**Ad. 4**



Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie

**Ad. 5**

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie

W związku z powyższym, aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie powyższych odpowiedzi w ofertach, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2022 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2022 r. o godz. 9:10. Termin związania ofertą: do dnia 05.04.2022 r.**

**STAROSTA**  
**Krzysztof Kwiatkowski**