



Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

ZP.271.2.2023

Kościelisko, 20 lutego 2023r.

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pn.:

**Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy
OSP Działisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.**

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Mur oporowy należy wykonać z pustaków szalunkowych czy jako ścianę żelbetową?
Ad. 1
Mur należy wykonać z pustaków szalunkowych
2. Proszę o określenie, wg którego stadium projektu należy wycenić przedmiot zamówienia: wg projektu architektoniczno-budowlanego czy technicznego?
Ad. 2
Sposób obliczania ceny został wskazany w rozdziale XV. SWZ- sposób obliczania ceny
3. Ściany wewnętrzne piwnicy należy wykonać z pustaków szalunkowych czy jako ścianę żelbetową?
Ad. 3
Ściany wewnętrzne nośne należy wykonać z pustaków szalunkowych
4. Analizując dokumentację techniczną, należy stwierdzić, że pozostawienie wieży w momencie, gdy obok niej należy wykonać wykop o głębokości 3,0 m może być technicznie niewykonalne. Prosimy o przeanalizowanie możliwości rozebrania wieży i wykonania nowej. W takim przypadku prosimy o dostosowanie dokumentacji i przedmiarów do zwiększonego zakresu.
Ad. 4
Ze względu na ochronę konserwatorską założenie jest ochrona budynku wieży

***Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część
Specyfikacji Warunków Zamówienia.***