

Kościan, dnia 24.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: 19/ZO/2021
pn.: okresowe przeglądy techniczne oraz serwis agregatów prądotwórczych

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24 marca 2021 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy przedmiotowe agregaty są zainstalowane jako stacjonarne czy są to agregaty mobilne?

Odpowiedź

Wszystkie agregaty są stacjonarne.

Pytanie 2

Jaki jest aktualny stan liczników przepracowanych godzin?

Odpowiedź


1. Genpower GD 500 OS – 96 mtg
2. FOGO FDG 50 I – 5,3 mtg
3. ICA 65 S – 139 mtg
4. DC335ASCG – 73 mtg

Pytanie 3

Jaki jest przewidywany roczny czas pracy agregatów ?

Odpowiedź

Maksymalnie 30 mtg, łącznie z comiesięczną pracą kontrolną.


PROKURENT
Tomasz Michalski