

## **ERRATA NR 1**

**Do dokumentacji projektowej pn.:  
„Budowa fragmentu chodnika w ul. batalionów Chłopskich Pruszczu Gdańskim”**

W dokumentacji projektowej pn.: „Budowa fragmentu chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim”,

1. w przedmiarze robót branży elektrycznej, w zbiorczym zestawieniu materiałów przywołano nazwę własną „AZOFOSKA”. Ilekroć w opisie dokumentacji projektowej/kosztorysie pojawi się nazwa „Azofoska” należy przez to rozumieć szybko działający nawóz o wszechstronnym zastosowaniu i łatwej aplikacji, który nadaje się do stosowania do trawników;
2. W opisie technicznym projektu architektoniczno-Budowlanego branży elektrycznej zapisano: „Dopuszcza się zastosowanie materiałów o równoważnych parametrach technicznych. Ilekroć w dokumentacji projektowej/ opisie pojawi się zapis o równoważnych parametrach technicznych należy przez to rozumieć poniższe parametry:
  - temperatura barwowa źródła światła - max 4500 K,
  - dla przejść dla pieszych – min. 5700K,
  - współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70,
  - słup oświetleniowy – uliczny - wysokości 9,5 m,
  - słup oświetleniowy chodnikowy – 6 m.
  - oprawa LED o mocy 51,5 W (tolerancja +/- 15%).

**Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne**

PROJEKTANT  
  
inż. Rafał Paluch  
POM/0146/PW0E/06  
.....  
(pieczętka i podpis Projektanta)