

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Kikół, dnia 04.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób należy zaprojektować przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej: do granicy działki czy zakończyć studzienką rewizyjną na terenie działki prywatnej ? Na planie sytuacyjnym PFU nie zostały oznaczone przyłącza, natomiast w części opisowej PFU znalazł się zapis "dostawa i montaż studzienek przyłączeniowych i kierunkowych". Proszę zatem o wyjaśnienie kwestii przyłączy do sieci.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje budowy przyłączy kanalizacyjnych w tej inwestycji. Należy w czasie projektowania przewidzieć przełączanie istniejących przyłączy.