

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/84/2020
do przetargu nieograniczonego
na:
Modernizację rozdzielnic SN i nn dla ujęcia i SUW Wiczlino w Gdyni
CPV 45311000-0

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/84/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

(...) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta rozdzielnic SN oraz nn? Urządzenia o parametrach nie gorszych niż projektowane.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Mając na uwadze standaryzację urządzeń w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – Zamawiający wymaga podczas realizacji robót budowlanych dostawy i montażu urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/84/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala