



Wałbrzych, dnia 11 lipca 2023 roku

WOS.272.1.15.2023

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Budowa ściany oporowej w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”**

W związku z zapytaniem z dnia 08.07.2023 r. o następującej treści:

„1) czy Zamawiający dysponuje Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu? Ewentualnie czy istnieje możliwość zamknięcia drogi - szerokość jezdni jest niewielka, a w trakcie trwania prac skarpa w pewnym okresie będzie osłabiona,

2) proszę o podanie parametrów bariery energochłonnej która miałaby zostać zamontowana”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

Odcinek drogi, na którym ma zostać wykonany przedmiot zamówienia, jest zamknięty dla ruchu zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784). W celu prowadzenia robót związanych z zamówieniem należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu uwzględniającą ruch pieszych oraz tabliczki pod zakazami ruchu informujące o wyłączeniu spod zakazu pojazdów budowy.

Ad. 2

Bariera zgodna z zapisami projektu budowlanego o wysokości 75 cm powyżej korony, mocowana do boku ściany kotwami stalowymi. Bariera drogowa typu SP-05 bezprzekładkowa z prowadnicą typ A lub B.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski