

Znak sprawy RIRG.271.10.2023

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia: 23.01.2024 r.

Pytanie

Wg projektu konstrukcji pod fundamentami należy wykonać 0,5 m podsypki piaskowo-żwirowej o $I_s=0,98$ o szer. przekraczającej z każdej strony o 20 cm krawędź fundamentu. Wg naszego doświadczenia przy gruncie plastycznym o $I_l=0,42$ nie uda się zagęścić tej podsypki na gruncie o takim stopniu plastyczności. Proponowalibyśmy zastąpić podsypkę piaskiem stabilizowanym cementem $R_b=5\text{Mpa}$ o szerokości przekraczającej z każdej strony 0,5m poza krawędź fundamentu. Nie uda się wykonać wykopu o 20cm szerszego od krawędzi fundamentu, należy stabilizacją wypełnić całe dno wykopu oraz naprężenia w gruncie rozchodzą się pod kątem 45 stopni, czyli szer. stabilizacji powinna być równa grubości warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na propozycję i przy wycenie oferty w konstrukcji pod fundamentami budynku, należy zastąpić podsypkę piaskowo-żwirową o $I_s=0,98$ o szerokości przekraczającej z każdej strony o 20 cm krawędź fundamentu na podsypkę piaskiem stabilizowanym cementem $R_b=5\text{Mpa}$ o szerokości przekraczającej z każdej strony 50 cm poza krawędź fundamentu. Stabilizację należy wypełnić całe dno wykopu.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **02.02.2024 r. godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **06.02.2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **02.02.2024 r. godz. 09:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **06.02.2024 r., godz. 09:10.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.03.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.03.2024 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

- 1) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00573753/01 z dnia 27-12-2023 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 24.01.2024 r. w <https://ezamowienia.gov.pl/> pod numerem 2024/BZP 00062513/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald