A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Układ sieci	Sieć TN-C-S
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	261,18 kW
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Identyfikacja urządzenia	Q1	GWP	OCHR	FH	T05	T01	T02	T03	T04
Opis	Wylacznik główny	Zabezpieczenie głównego wylacznika pradu	Ochronnik przeciwprzepieciowy	Lampki kontroli faz	Rozdzielnia T05	Rozdzielnia T01	Rozdzielnia T02	Rozdzielnia T03	Rozdzielnia T04
Obwód - Moc	156,00 kW				49,07 kW	21,96 kW	9,12 kW	19,43 kW	15,40 kW
Przewód - Przekrój	4x240mm2				5x35mm2	5x16mm2	5x10mm	5x16mm2	5x10mm2
Typ kabla	YAKXS				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

Szkoła w Puszczykowie	Nr. projektu:		C		F		
			B		E		
TG	Nr. rysunku:	E25	A		D		
	Data:	20.06.2014	Autor:	Andrzej Kuroczycki	Nr. akrusza:	1 / 4	