



- stosować następujące rury ochronne:
- 3x rura ochronna typu RIL-U 150mm (sr. zewn. 40mm); (sr. wewn. 43mm).
- Odstęp pomiędzy rurami powinien wynosić minimum dwukrotność średnicy rury. Rury zabezpieczyć przed wnikaniem wody do rur.
- Stosować rury firmy INGREMIO lub równoważne jakościowo i parametrowo.