



RGNN

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZK1-1Pp  
złącze w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.



GRANICA STRON  
ENEA Operator Sp. z o.o.  
Odbiorca


ROZDZIELNICA "RGNN"  
rozdzielnica główna niskiego napięcia




2x (3x YAKXS 1x150)

2x (3x YAKXS 1x150)

PROJEKTOWANA SZAFKA ZKA



Projektowana szafka ZKA w postaci  
typowej obudowy jak dla złącz  
kabelowych wykonanego z tworzywa  
na fundamentie. Szafka będzie  
wyposażona z płytą montażową tylną  
pełną. Gabaryt szafy dostosowany do  
zaprojektowanego wyposażenia.



2x (3x YAKXS 1x150 mm2)

2x (3x YAKXS 1x150 mm2)



UWAGI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM  
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V  
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM  
ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"  
PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO SZAFĘ NATYNKOWĄ O IPX3 WYPOSAŻONĄ W DRZWI. ZAPROJEKTOWANO ROZDZIELNICĘ FIRMY ETI.
- W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
- UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.
- KABEL ZASILAJĄCY WPROWADZIĆ DO ODRY, WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRA.
- W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIEĆ KIESZEN NA SCHEMATY ELEKTRYCZNE
- W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WKŁADEK D01, ROZŁĄCZNIKI PRZYSTOSOWANE NA WKŁADKI D02 NALEŻY DOPOSAŻYĆ WE WSTAWIA REDUKCYJNE.

NR REWIZJI	DATA	OPIS
A	29.12.2016	Doprojektowano jeden obwód (F4.15.6) dla oświetlenia zewnętrznego.
B	24.02.2017	Doprojektowano zasilanie hydrofonu (obw. FP.4).

PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT  
UL. SZCZĘPIEŃSKIEGO 113, 60-304 POZNAN, POLSKA  
E-MAIL: BIURO@MARIUSZWRZESZCZ.PL  
MARIUSZ WRZESZCZ  
MIĘDZYNARODOWY PROJEKTOWY  
PROJEKT BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PUSZCZYKOWIE  
LOKALIZACJA UL. POGODGÓRKA, 62-040 PUSZCZYKOWO  
NR DZIAŁKI: 569/24, 2201, 557/6, 4PK.5, OBRĘB NR 0001, PUSZCZYKOWO  
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY STADIUM ELEKTRYCZNA DATA 24.02.2017

WYKONANIE mgr inż. BARTOSZ BALCERAK  
WPROWADZENIE WPROWADZENIE  
OPRACOWANIE mgr inż. PRZEMYSŁAW NOWINOWSKI  
OPRACOWANIE mgr inż. JAKUB SMOLEŃSKI  
OPRACOWANIE mgr inż. WIKTOR GALECZOWSKI  
WKP0384/P00E/13  
WYKONANIE mgr inż. JAKUB SMOLEŃSKI  
WYKONANIE mgr inż. WIKTOR GALECZOWSKI  
WKP0384/P00E/13  
IE.501  
rev.B