

WYJAŚNIENIA NR 4 do SIWZ ZP/44/2020

do przetargu nieograniczonego na:

Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni

CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/44/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści miejscowe punktowe odwadnianie studni startowych przy użyciu igłofiltrów dla potrzeb wykonania przewiertów rurami kamionkowymi przy zachowaniu przyjętej w projekcie technologii posadawiania studni metodą zapuszczania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym terenie jest wysoki i promień leju depresji jest w tym przypadku znaczny. W przypadku zastosowania metody jak w zapytaniu istnieje możliwość osiadania istniejących obiektów. Wykonawca podczas prowadzenia prac punktowego odwadniania przy użyciu igłofiltrów będzie brać odpowiedzialność za ewentualne naruszenia istniejących obiektów.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/44/2020.

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr inż. Wiesław Kujawski

