

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie naprawy automatyki zamontowanej na kotle. - Paromat Simplex 225 kW SN: 7324061100263

W zakres usługi wchodzi naprawa automatyki Vitotronic 200 CO1E. Objawy awarii to zimne luty, niesprawne częściowo pokręta, sterownik nie sterujący urządzeniem w sposób automatyczny.

UWAGA!

Warunkiem koniecznym do udzielenia wykonawcy zlecenia jest przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniu kotłowni, w celu zapoznania się z urządzeniami technicznymi stanowiącymi przedmiot awarii.

Cena winna zawierać:

- zryczałtowany koszt dojazdu na inwestycji;
- kosztu uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego;
- koszt 1 roboczogodziny
- koszt ewentualnych elementów do wymiany