



POLSKI
ŁĄD



Popielów, dnia 23.03.2023 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

BOS.271.2.2023.TJ

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00108810/01 z dnia 2023-02-24.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pod pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/popielow>.

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie dekantacji ścieków, jeśli Wykonawca nie naruszy warunków pozwolenia na budowę i uzyska zgodę Projektanta, a jednocześnie nie pogorszy warunków oczyszczania ścieków?

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego rozwiązania odnośnie dekantacji wody nadstawaj w komorach KTSO oraz flotatu z osadnika wtórnego, pod warunkiem zapewnienia dostępu do obsługi zaproponowanego równoważnego urządzenia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z up. WÓJTA
/-/ Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)