



Montaż aparatu grzewczo-wentylacyjnego

$Q = 9,2 \text{ kW (90/70}^\circ\text{C)}$,

$V_{naw} = 0\text{-}1750 \text{ m}^3/\text{h}$, $I = 0,25 \text{ A}$, $N_{el} = 57,5 \text{ W (230V/50Hz)}$

$m = 24 \text{ kg}$, wysokość montażu: max. 2,5-4,5 m

zo-zawór odcinający

o-odpowietlnik z zaworem stopowym i zaworem odcinającym

zf-zawór regulacyjny, dwudrogowy