



Inowrocław, 03 lipca 2023 roku

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Inowrocławiu
woj. kujawsko-pomorskie
PT.2370.01.10.2023

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na podstawie art. 135 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania które dotyczą postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do obiektu Strażnicy KP PSP w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 133”. Nr postępowania PT.2370.01.2023.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję na 2 nogach zachowując wymagane wymiary rzutu konstrukcji 3x80 m ???

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji na 2 nogach nawet przy zachowaniu wymiaru rzutu konstrukcji 3x80 m .

podpisał elektronicznie:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu