



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
fax 331-80-68 (16)

Jezewo, dnia 21.06.2024 r.

RRiB.271.3.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 20.06.2024 r. poniższe zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy zakres przedsięwzięcia jest zlokalizowany na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres przedsięwzięcia jest zlokalizowany na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 2:

Czy teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze chronionym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze chronionym.

Pytanie nr 3:

Czy zakres nowego pozwolenia wodnoprawnego powinien obejmować odprowadzanie wód popłucznych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz awaryjny zrzut wód ze zbiorników retencyjnych (Wody Polskie w różnych Gospodarstwach podchodzą do tego tematu odmiennie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Operat powinien zawierać wszystkie informacje, dane oraz dokumenty, które pozwolą na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla usług wodnych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia i decyzji zasobowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia i wydaną decyzję zasobową

Pytanie nr 5:

Dlaczego Zamawiający nie przyjął do zakresu robót przebudowy obudów studni głębinowych na nadziemne, tylko remont podziemnych (wykonanie przebudowy studni, która jest urządzeniem wodnym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które i tak ma być procedowane)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił w PFU zakres prac podstawowych, które należy zrealizować w ramach prowadzonego postępowania przetargowego, uwzględniając również możliwości i środki finansowe, które na ten cel może przeznaczyć. Jeżeli Oferent przyjmie w swojej ofercie cenowej wykonanie prac dodatkowych tj. nie objętych zakresem prac przedstawionym w PFU i cena Oferenta zostanie uznana jako najkorzystniejsza lub Oferent sfinansuje realizację prac dodatkowych związanych z przebudową obudów studni, to Zamawiający dopuści i przyjmie takie propozycje Oferenta.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zapisach SWZ w zakresie zamiany funkcji istniejącego i projektowanego budynku SUW? Ze względów eksploatacyjno-organizacyjnych oraz konstrukcyjnych (wysokość istniejącego budynku jest mała) uważamy, że korzystniejszym rozwiązaniem jest zlokalizowanie nowych urządzeń do uzdatniania wody w nowej hali, natomiast w starym budynku zlokalizowanie zestawy pompowego II stopnia i chlorowni. Taki układ umożliwi budowę i uruchomienie nowej instalacji do uzdatniania wody przy pracującej starej instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający analizował różne warianty realizacji przedmiotu postępowania przetargowego. Zakres prac przyjęty w treści PFU, wynika między innymi, z realnej oceny Zamawiającego, możliwości realizacji przedmiotu postępowania, w zakresie posiadanych na ten cel środków finansowych. Jeżeli Oferent przyjmie w swojej ofercie cenowej wykonanie prac równoważnych w odniesieniu do przyjętych rozwiązań w PFU i cena Oferenta zostanie uznana jako najkorzystniejsza lub Oferent sfinansuje realizację prac dodatkowych - równoważnych, to Zamawiający rozpatrzy możliwość zaakceptowania takiej oferty, w ramach prowadzonego postępowania.



WÓJT
Marcin Rakowicz
mgr Marcin Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.