

Bielsk dnia 03.04.2024r.

RRiRG.I.271.4.2024

Dotyczy: postępowania WYKONANIE ZAMÓWIENIA w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia pn.: **Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk** (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Zagotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

PYTANIA z dn. 02.04.2024r.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca uwagę na niekonsekwentność w odpowiedziach Zamawiającego. W odpowiedzi na pytanie nr 74 z dnia 28.03.2024 Zamawiający informuje, iż niezbędne będą falowniki hybrydowe, natomiast w odpowiedzi z dnia 02.04.2024 na pytanie nr 2 Zamawiający zaprzecza wymogowi falowników hybrydowych, które z odpowiedzi są wiążące dla Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dla podłączenia magazynu energii w przyszłości, oczekiwał zamontowanie dodatkowego inwertera. Jeśli Wykonawca uzna, że zastosowanie falownika hybrydowego będzie tańszym rozwiązaniem, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.



WOJCI
Józef Jerzy Rozkosz

Pismo dostępne na stronie prowadzonego postępowania przetargowego:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bielsk>