

# PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.

W dniu 31.08.2022 r., przeprowadzono oględziny wewnętrznej instalacji c.o. pod kątem wykorzystania istniejącej instalacji do współpracy z nowym źródłem ciepła jakim będzie kocioł gazowy.

## INWESTOR:

NADLEŚNICTWO MYŚLENICE  
Z SIEDZIBĄ W: 32-400 MYŚLENICE, UL. SZPITALNA 13  
reprezentowane przez NADLEŚNICZEGO TOMASZA BARTKE  
(imię i nazwisko Inwestora/-ów)

## LOKALIZACJA BUDYNKU:

RADZISZÓW, gmina Skawina  
dz. nr ew. 1982, obręb ew.  
Radziszów [0012], jednostka ew. Skawina-G [120611\_5]  
(miejscowość, gmina, ulica, nr ew. działki)

## CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Obecne źródło ciepła: paliwo stałe

Projektowane źródło ciepła: paliwo gazowe – kondensacyjny kocioł gazowy

Instalacja wykonana z rur: STAL/MIEDŹ

Obecna instalacja c.o. wykonana w układzie: otwartym

Projektowana instalacja c.o. wykonana w układzie: zamkniętym na odcinku od kotła do miejsca  
włączenia do istniejącej instalacji. Pozostałą część instalacji bez zmian.

W budynku zamontowano: grzejniki aluminiowe

## WNIOSKI I OCENA

Istniejąca instalacja c.o. nadaje się do wykorzystania po zmianie źródła ciepła z paliwa stałego na gaz. Kocioł gazowy jest w stanie zapewnić tą samą temperaturę zasilania jak dotychczasowe źródło ciepła. Po dokonaniu wymiany źródła ciepła nie znajduje się przeszkód do użytkowania dotychczasowej instalacji c.o. Jednakże dla lepszej efektywności instalacji c.o. oraz mniejszej bezwładności a co za tym idzie szybszego reagowania na zmianę zadanej temperatury zaleca się w przyszłości zmianę istniejącej instalacji c.o. na instalację wykonaną w układzie zamkniętym, o grzejnikach dobranych na parametry 50/40°C i zmniejszonych przekrojach rur instalacyjnych.

## PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ

**mgr inż. Konrad Stolarz**

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
bez ograniczeń nr ewid. MAP/0354/PWBS/15

Radziszów  
(miejscowość)

dnia

31.08.2022  
(data)

.....  
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej protokół)