

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektu? Jeśli tak to na jaką nośność i wg jakiej normy.
2. Czy zakres napraw określony w punkcie 6. ekspertyzy to jest całość przewidzianych napraw czy projektant ma określić ewentualny dodatkowy zakres.
3. Jakiego efektu końcowego po naprawie po wykonanym remoncie obiektu oczekuje zamawiający?
4. Czy zamawiający zakłada wymianę nawierzchni bitumicznej na dojazdach? Jeżeli tak to w jakim zakresie?
5. Czy zamawiający posiada inwentaryzację lub wiedzę na temat jakie sieci są przeprowadzane przez obiekt?

Ad. 1. Tak, należy przyjąć minimalne obciążenie użytkowe 16t, pozostałe kwestie do ustalenia przez projektanta.

Ad. 2. Punkt 6 ekspertyzy określa minimalny zakres prac niezbędny do wykonania. Projektant na etapie opracowania dokumentacji powinien dostosować, w tym jeżeli zajdzie taka konieczność, rozszerzyć zakres prac naprawczych.

Ad. 3. Obiekt powinien zostać dostosowany do obecnie obowiązujących warunków technicznych w możliwym zakresie. Prace powinny przywrócić pierwotne właściwości użytkowe obiektu oraz zapewnić jego bezawaryjne użytkowanie.

Ad. 4. Tak, należy przyjąć wymianę nawierzchni na odcinku około 15 m od obiektu.

Ad. 5. Posiadamy wiedzę na temat umieszczonej na obiekcie infrastruktury oraz jej zarządcach.

Odpowiedzi na pytania przygotował Zespół ds. Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie