

LEGENDA:

Instalacja sygnalizacji pożaru

- CSP

centrala sygnalizacji pożaru, 4-pętla x 128 adresów - wyposażenie według spisu urządzeń
zasilanie PH90 HDGs3x2.5, moc 300W
- S_R

uniwersalna czujka dymu pasmo UV z gniazdem adresowalnym z izolatorem
- S_R⁺

uniwersalna czujka dymu pasmo UV z gniazdem adresowalnym z izolatorem i wskaźnikiem zadziałania
- Y

ręczne ostrzegacze pożarowe natynkowe w komplecie z puszką montażową i szybką
- 4_S

moduł 2 wejście/ 1 wyjścia z 2 monitorowanymi wejściami zestawów oraz 1 wyjściem przekąźnikowym
Element kontrolno-sterujący z dodatkową obudową z dławikami
- Speaker

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy
- ZSP

zasilacz sieciowy certyfikowany 5A/24V z akumulatorami 2x18Ah
zasilanie 230V/1x200W, kabel PH90 według projektu elektrycznego
- okablowanie pętli dozorowych i sterujących YnTKSY ekw 1x2x0,8, montaż p/t w rurce giętkiej ICTA 3422, śr. 20mm
montaż n/t w rurkach RB max (IRL 3321) o średnicy 20mm
- okablowanie sterujące i zasilające PH90, montaż p/t głębokość 15mm i mocowanie uchwyty UDF co 30cm
uchwyty o odporności ogniowej 90 minut
- Speaker

Głośnik Systemu DSO
Linia A i B

4/33/409 Numer Pętli / Numer Elementu / Strefa

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:	inż. Józef Daniel		
NR.UPR.PROJ.	36/89		
SPRAWDZAJACY:	inż. Jerzy Bochenek		
NR.UPR.PROJ.	587/KW/73		
ATELIER 7 Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie		UMOWA:	
		FAZA:	P.T.
		DATA:	2023-07
Kategoria XI		SKALA:	1 : 100
Instalacja sygnalizacji pożaru		BRANZA:	NISKOPRĄDOWA
Nr.projektu:		Nr.rys.	
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190		T.03	