


TE-2.1
Obudowa podtynkowa,
FWU52M2, 5x26 modułów
IP30, II kl. ochronności. gł. 112mm



Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
Odporność uderowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Drzwi pełne metalowe
Gł.: 112mm

ZP-W Elektrobud	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piile Piła ul. Ceglana 4		BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35		
	TEMAT	Rozdzielnica TE-2.1 , elewacja		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA		DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 26